

ПРОТОКОЛ № 2-17-19-426
об административном правонарушении

03 апреля 2013 г.
11 часов 20 минут

г. Сестрорецк,
ул. Транспортная, д. 1, каб. № 5

Я, государственный инспектор Курортного района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Пустова Лидия Александровна, руководствуясь статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года), по результатам проведения внеплановой выездной проверки с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 08.02.2012 г. № 2-17-546/1/10, на основании распоряжения ОНД Курортного района Санкт-Петербурга № 2-17-177 от 25.02.2013 г., составил настоящий протокол в том, что:

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации) Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Курортного района»
2. Юридический адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18
3. Фактический адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18
4. ИНН № 7843308296
- 4.1. ОГРН № 1089847294162
- 4.2 Дата государственной регистрации юридического лица 25.07.2008 г. серия 78 № 006800798
5. Расчетный счет: 40702810324000001015 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 301018109000000000790, БИК 044030790, КПП 784301001
6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица, должность: Законный представитель ООО «Жилкомсервис Курортного района» для составления протокола об административном правонарушении не явился, надлежащим образом о дате, времени и месте составления протокола был уведомлен (исх. от 29.03.2013 г. № 767-2-17-17-283)
7. Подвергалось ли ранее административному наказанию и когда: не подвергалось
8. Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

29 марта 2013 г. в 14 часов 20 минут в помещениях многоквартирного жилого дома Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Курортного района» по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 283, лит. А, установлено, что Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Курортного района» не выполнены в установленный срок п.п. 2, 3, 4, 6, 7, 8 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 08.02.2012 г. № 2-17-546/1/10 (административное правонарушение совершено в 00 час. 01 мин. 05.02.2013 г.), а именно:

1 парадная:

1. В проеме противопожарной преграды, отделяющей помещение машинного отделения лифтовой от общей лестничной клетки, не установлена противопожарная дверь (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 7.4, 5.14) - п. 2 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.03.2012 г. № 2-17-546/1/10;
2. Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 8.4*) – п. 3 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.03.2012 г. № 2-17-546/1/10;
3. Выход из лестничной клетки на чердак не оборудован противопожарной дверью 2-го типа (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 8.4*) – п. 4 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.03.2012 г. № 2-17-546/1/10;

2 парадная:

4. В проеме противопожарной преграды, отделяющей помещение машинного отделения лифтовой от общей лестничной клетки, не установлена противопожарная дверь (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 7.4, 5.14)

- п. 6 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.03.2012 г. № 2-17-546/1/10;

5. Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован противопожарной дверью 2-го типа (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 8.4*) – п. 7 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.03.2012 г. № 2-17-546/1/10;

6. Выход из лестничной клетки на чердак не оборудован противопожарной дверью 2-го типа (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 8.4*) – п. 8 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.03.2012 г. № 2-17-546/1/10;

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество,

_____ (подпись)

адрес места жительства)

_____ (свидетель)

2. _____

К протоколу прилагается:

1. Распоряжение от 25.02.2013 г. № 2-17-177;
2. Акт проверки от 29.03.2013 г. № 2-17-177;
3. Предписание от 02.03.2012 г. № 2-17-546/1/10;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 006800798 от 25.07.2008 г.;
5. Приказ от 22.04.2011 г. № 214.

Протокол составил:

Л.А. Пустова

С протоколом ознакомлен, копию получил. Права, предусмотренные статьями 24.4; 25.1; 25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения», а также ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» мне разъяснены и понятны. Настоящее дело об административном правонарушении будет рассмотрено у мирового судьи судебного участка № 112 г. Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 1.

« _____ » _____ 2013 г.

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

Законный представитель ООО «Жилкомсервис Курортного района» для составления протокола об административном правонарушении не явился, надлежащим образом о дате, времени и месте составления протокола был уведомлен (исх. от 29.03.2013 г. № 767-2-17-17-283)

Объяснение получил:

Л.А. Пустова